

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 апреля 2008 г. № 31

**О внесении изменений и дополнений в некоторые
нормативные правовые акты по вопросам
промышленной безопасности**

Изменения и дополнения:

Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 16 сентября 2011 г. № 53 (зарегистрировано в Национальном
реестре - № 8/24202 от 26.09.2011 г.) <W21124202>

На основании Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», и в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. № 565 «О некоторых мерах по строительству атомной электростанции» Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию по производству работ в охранных зонах магистральных трубопроводов, утвержденную Комитетом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 29 мая 1998 г. № 6 (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1998 г., № 18), следующие изменения:

1.1. из Инструкции предисловие исключить;

1.2. в пункте 2 слова «Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 16 апреля 1996 г. № 262» заменить словами «постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 августа 2006 г. № 1058 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 141, 5/22776)»;

1.3. в части второй пункта 7 слова «обязан обеспечить современную» заменить словами «обязан обеспечить своевременную»;

1.4. из пункта 21 слова «и атомной энергетике» исключить;

1.5. в пункте 7 приложения 2 к Инструкции слова «статьей 138» заменить словами «статьей 22.4», слова «статей 194²» заменить словами «статьей 372»;

1.6. в приложении 4 к Инструкции:

в реквизите слова «и атомной энергетике» исключить;

слова «Проматомнадзор РБ» заменить словом «Госпромнадзор».

2. Внести в Правила технической безопасности при проходке стволов шахт специальными способами, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. № 5 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 54, 8/10725), следующие изменение и дополнение:

2.1. в части второй пункта 9 слова «органами технического надзора департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Проматомнадзор)» заменить словами «Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;

2.2. пункт 19 дополнить словами «, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 3 декабря 2004 г. № 45 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 6, 8/11889)».

3. Внести в Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27 декабря 2005 г. № 56 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 25, 8/13868), следующие изменения и дополнение:

3.1. в части тридцатой пункта 5, пункте 144, в приложении 1 и пункте 4 подстрочного примечания приложения 20 к Правилам слово «Проматомнадзор» заменить словом «Госпромнадзор» в соответствующем падеже;

3.2. в пункте 7:

слова «департаменте по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – орган технадзора)» заменить словами «Департаменте по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор)»;

слова «арматура трубопроводов диаметром 50 мм» заменить словами «арматура (с условным проходом 50 мм)»;

3.3. по тексту слова «орган технадзора» заменить словом «Госпромнадзор» в соответствующем падеже;

3.4. в части первой пункта 14 слова «Положением о порядке проверки знаний правил, норм и инструкций по технической, ядерной и радиационной безопасности, охране и рациональному использованию недр и других, контроль за исполнением которых осуществляется Проматомнадзором, утвержденным приказом Комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 13 августа 1997 г. № 59 (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1997 г., № 19)» заменить словами «Инструкцией о порядке проверки знаний законодательства в области промышленной безопасности, безопасности перевозки опасных грузов, охраны и рационального использования недр, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 8 января 2007 г. № 2 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 57, 8/15806)»;

3.5. в пункте 23 слова «, предусмотренную статьей 9 Закона Республики Беларусь от 20 декабря 1991 года «О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 4, ст. 75)» заменить словами «в соответствии с законодательством Республики Беларусь»;

3.6. в абзаце третьем пункта 113 цифру «6» заменить цифрой «7»;

3.7. в пункте 183 слова «сертификат компетентности» заменить словами «уровень квалификации»;

3.8. в пункте 210 цифры «300» заменить цифрами «299»;

3.9. в пункте 317 цифры «16» заменить цифрами «17»;

3.10. в пункте 467 слово «расчетное» заменить словом «рабочее»;

3.11. в абзаце одиннадцатом пункта 525 цифру «3» заменить цифрой «1».

4. Внести в Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27 декабря 2005 г. № 57 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 24, 8/13828), следующие изменения и дополнения:

4.1. в части первой пункта 6 слова «департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – орган технадзора)» заменить словами «Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор)»;

4.10. в подпункте 2.2 таблицы 2 приложения 2 к Правилам после позиции:

«10,20	ГОСТ 8731 ^{10,11} (группа В), ГОСТ 8733 ^{10,11} (группа В)	ГОСТ 1050	300	1,6 (16)	+	+	+	-	+	-	-	→
--------	---	--------------	-----	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

«10,20	ГТ 14- 3-190	ГОСТ 1050	425	6,4 (64)	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—	→;
--------	-----------------	--------------	-----	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

«В стыковых сварных соединениях элементов оборудования и трубопроводов с одинаковой номинальной толщиной стенки смещение (несовпадение) кромок свариваемых элементов (деталей) с наружной стороны шва не должно превышать значений, указанных в таблице:

Таблица

Номинальная толщина стенки	Максимально допустимое смещение (несовпадение) кромок в стыковых соединениях, мм	
	продольных, меридиональных,	поперечных кольцевых

соединяемых элементов (деталей) s, мм	хордовых и круговых на всех элементах, а также кольцевых при приварке днищ	на трубных и конических элементах	на цилиндрических элементах из листа или поковок
0–5	0,20s	0,20s	0,25s
>5–10	0,10s + 0,5	0,10s + 0,5	0,25s
>10–25	0,10s + 0,5	0,10s + 0,5	0,10s + 1,5
>25–50	3(0,04s + 2,0)	0,06s + 1,5	0,06s + 2,5
>50–100	0,04s + 1,0 (0,02s + 3,0)	0,03s + 3,0	0,04s + 3,5
Свыше 100	0,01s + 4,0, но не более 6,0	0,015s + 4,5, но не более 7,5	0,025s + 5,0, но не более 10,0

Примечания:

1. В стыковых сварных соединениях, выполняемых электродуговой сваркой с двух сторон, а также электрошлаковой сваркой, указанное смещение кромок не должно быть превышено ни с наружной, ни с внутренней стороны шва.

2. Значения, приведенные в скобках, могут быть допущены только в случаях, указанных в рабочих чертежах.»;

4.12. в подстрочном примечании к приложению 10 Правил слово «от» заменить словом «до»;

4.13. в таблице приложения 13 к Правилам слово «продуктов» заменить словом «нефтепродуктов».

5. Внести в Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 25 января 2007 г. № 5 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 81, 8/15905), следующие изменения и дополнения:

5.1. в абзаце десятом пункта 3 слова «Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – орган технадзора)» заменить словами «Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор)»;

5.2. по тексту слова «орган технадзора» заменить словом «Госпромнадзор» в соответствующем падеже;

5.3. из части второй пункта 4 слова «– глава 210» исключить;

5.4. в пункте 46 слова «производственных отходов» заменить словами «отходов производства»;

5.5. часть вторую пункта 154 дополнить абзацем десятым следующего содержания: «гидравлические испытания.»;

5.6. из пункта 158 абзац третий исключить;

5.7. в пункте 170 слова «Европейской Директиве № 97/23 «Директива Европейского Парламента и Совета от 29 мая 1997 г. относительно сближения законодательств государств-членов, касающихся оборудования, работающего под давлением» заменить словами «Европейским Директивам по безопасности и европейским нормам на изготовление котлов соответствующего вида топлива и соответствующей мощности»;

5.8. пункт 210 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае, когда изготовитель котла комплектует котел указателями уровня, предохранительными клапанами и указывает в чертежах и паспорте котла, разрешение на применение указанных устройств не требуется.»;

5.9. пункт 273 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Для котлов с ручной подачей твердого топлива при недопустимом снижении расхода воды через котел необходимо предусмотреть вывод звукового и светового сигнала на пульт котла.

Допускается оснастить жаротрубный котел контроллером заполнения котла водой.»;

5.10. в пункте 328 слова «2 т/ч», «1,16 (1 Гкал/ч) МВт» заменить соответственно словами «1 т/ч», «500 кВт»;

5.11. в пункте 7 формы паспорта котла приложения 2 слово «арматуре» заменить словом «аппаратуре»;

5.12. в приложении 10 к Правилам слово «Проматомнадзора» заменить словом «Госпромнадзора».

6. Утратил силу.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

Э.Р.Бариев

СОГЛАСОВАНО

Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь

В.Н.Потупчик

11.04.2008