

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 октября 2020 г. № 41

Об изменении приказа Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 10 декабря 2007 г. № 167

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 10 декабря 2007 г. № 167 «Об утверждении Норм пожарной безопасности Республики Беларусь «Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения. НПБ 15-2007» следующие изменения:

1.1. из преамбулы слова «и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 1995 г. № 684 «Об утверждении Положения о системе противопожарного нормирования и стандартизации в Республике Беларусь и о мерах по совершенствованию противопожарного нормирования в строительстве» исключить;

1.2. в Нормах пожарной безопасности Республики Беларусь «Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения. НПБ 15-2007», утвержденных этим приказом:

пункт 9 дополнить частью следующего содержания:

«Отдельно стоящие одноэтажные здания классов Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1-Ф3.7, Ф4.3 площадью до 300 м², подлежащие оборудованию СПС согласно настоящим Нормам, допускается оборудовать автономными пожарными извещателями с выводом сигнала о срабатывании извещателей на фасад здания при условии соблюдения противопожарных разрывов от них до других зданий, сооружений, наружных установок, лесных массивов, установленных ТНПА (за исключением зданий автозаправочных станций). Данное требование не распространяется на здания, противопожарные разрывы между которыми допускается не нормировать по ТКП 45-2.02-315, если суммарная площадь застройки таких зданий (включая незастроенную площадь между ними) превышает 300 м².»;

в таблице 1:

в пункте 7:

в подпункте 7.8 слово «предприятий» заменить словом «объектов»;

из подпункта 7.9 слова «Отдельностоящие, площадью до 100 м² оборудуются автономными пожарными извещателями с выводом сигнала о срабатывании извещателей на фасад здания» исключить;

в пункте 8:

подпункт 8.1.18 изложить в следующей редакции:

«8.1.18	Учреждения дошкольного образования, детские дома, учреждения дополнительного образования детей и молодежи (дворцы, центры, детские школы искусств, студии), специализированные учебно-спортивные учреждения: все помещения <4>	Независимо от показателей	—	—»;
---------	--	---------------------------	---	-----



подпункт 8.1.22 изложить в следующей редакции:

«8.1.22	Фельдшерско-акушерские пункты, а также аптеки, расположенные в сельских населенных пунктах	100 м ² и более	—	—»;
---------	--	----------------------------	---	-----

в пункте 9:

из подпункта 9.2 слова «Отдельностоящие и группы, площадью до 100 м² оборудуются автономными пожарными извещателями с выводом сигнала о срабатывании извещателей на фасад здания» исключить;

в подпункте 9.8 слово «Отдельностоящие» заменить словами «Отдельно стоящие»;

в таблице 2:

в подпункте 1.3 слова «исправительно-трудовые», «здания памятников архитектуры», «банковские учреждения» и «лечебные организации» заменить соответственно словами «исправительные», «здания, являющиеся памятниками архитектуры», «банки» и «организации здравоохранения»;

в подпункте 1.5 слова «адресной системой пожарной сигнализации согласно пункту 10 настоящих норм» заменить словами «АСПС согласно пункту 10 настоящих Норм»;

в приложении 1 к этому приказу:

в абзаце четвертом слова «недвижимой собственности,» заменить словом «недвижимости»;

из абзаца пятого слова «(СТБ 11.0.02)» исключить;

в абзаце седьмом слово «электрическим» заменить словом «электротехническим»;

дополнить приложение абзацем следующего содержания:

«отдельно стоящее здание – здание, расположенное относительно соседних зданий (сооружений) с соблюдением противопожарных разрывов, требования к которым установлены НПА и (или) ТНПА.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель Министра

А.Ф.Худолеев