

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 мая 2023 г. № 28

**Об изменении постановления Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
от 12 октября 2017 г. № 43**

На основании пункта 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности», подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2022 г. № 405, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 12 октября 2017 г. № 43 «Об утверждении норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной безопасности» следующие изменения:

 преамбулу изложить в следующей редакции:

 «На основании пункта 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности», подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2022 г. № 405, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

 в нормах и правилах по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных электростанций», утвержденных этим постановлением:

 пункт 1 изложить в следующей редакции:

 «1. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных электростанций» (далее – Правила) устанавливают требования к безопасному использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения, в том числе к обеспечению безопасности при проектировании систем обращения с радиоактивными отходами (далее – РАО) и безопасному обращению с РАО при эксплуатации атомных электростанций (далее – АЭС).»;

 в пункте 2:

 абзац первый изложить в следующей редакции:

 «2. Для целей настоящих Правил используются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 10 октября 2022 г. № 208-З «О регулировании безопасности при использовании атомной энергии», Законом Республики Беларусь «О радиационной безопасности», а также техническими нормативными правовыми актами (далее – ТНПА) в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии, а также следующие термины и их определения:»;

 из абзаца четвертого слова «и (или) кондиционирования,» исключить;

 пункт 3 изложить в следующей редакции:

 «3. При обращении с РАО АЭС любое облучение персонала и населения должно быть сведено к разумно достижимому низкому уровню с учетом требований нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе обязательных для соблюдения ТНПА, в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также экономических и социальных факторов.»;

 пункт 7 изложить в следующей редакции:

 «7. При нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации АЭС, включая проектные аварии, должны быть обеспечены сбор, сортировка (разделение) по классам радиационной опасности, переработка, перевозка и хранение РАО.»;



абзац второй пункта 10 после слов «состава и» дополнить словом «величины»;

в пункте 11:

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«радионуклидного состава и величины удельной активности – на очень низкоактивные, низкоактивные, среднеактивные, высокоактивные»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Разделение на очень низкоактивные, низко-, средне- и высокоактивные РАО по мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности РАО, величине удельной активности и уровню поверхностного радиоактивного загрязнения осуществляется в соответствии с критериями, установленными в НПА, в том числе обязательных для соблюдения ТНПА, в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности.»;

в пункте 12:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«сбор, сортировка (разделение) по классам радиационной опасности, переработка, хранение и перевозка РАО по площадке АЭС»;

из абзаца десятого слово «предельно» исключить;

в абзаце семнадцатом знак «.» заменить знаком «»;

абзац шестой пункта 14 изложить в следующей редакции:

«методики (методы) и средства измерений радиационных характеристик ТРО (мощность дозы гамма-излучения, величина удельной активности, уровень поверхностного радиоактивного загрязнения).»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. В проекте АЭС должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие безопасную перевозку РАО по площадке АЭС, в том числе:

применение подъемно-транспортного оборудования, его обслуживание, ревизию, ремонт и дезактивацию;

радиационную защиту персонала и населения;

радиационный контроль мощности дозы гамма-излучения и поверхностного радиоактивного загрязнения упаковочных комплектов (контейнеров) с помещенными в них РАО (упаковок РАО);

использование специального транспортного средства для перевозки РАО;

перевозку РАО по установленным проектом АЭС маршрутам в соответствии с транспортно-технологической схемой;

возможность перевозки РАО на переработку и (или) хранение, и (или) захоронение за пределы площадки АЭС.»;

абзац второй пункта 19 после слов «зависимости от их» дополнить словом «величины»;

из абзаца второго части первой пункта 22 слова «и (или) кондиционирование» исключить;

в пункте 26 слова «проектной документацией» заменить словом «проектом»;

в пункте 28:

из абзаца третьего слова «и кондиционирование» исключить;

из абзаца четвертого слова «и (или) кондиционирования» исключить;

в части первой пункта 30:

в абзаце четвертом слова «в соответствии с их классификацией» заменить словами «по классам радиационной опасности»;

в абзаце десятом слово «классификацией» заменить словами «классом радиационной опасности»;

в пункте 33:

в абзаце втором слова «в соответствии с их классификацией» заменить словами «по классам радиационной опасности»;

из абзаца третьего слова «и кондиционирование» исключить;
 из абзаца четвертого слова «и кондиционирования» исключить;
 из пункта 35 слово «предельно» исключить;
 пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. До завоза ядерного топлива на АЭС должны быть обеспечены условия для сбора, сортировки (разделения) по классам радиационной опасности, переработки, перевозки и хранения РАО в установленных в проекте АЭС объемах в соответствии с требованиями НПА, в том числе обязательных для соблюдения ТНПА, в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации радиационных объектов.»;

пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Сбор, сортировка (разделение) по классам радиационной опасности, переработка и перевозка РАО должны осуществляться в соответствии с требованиями настоящих Правил, а также НПА, в том числе обязательных для соблюдения ТНПА, в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации радиационных объектов.»;

пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Предварительная сортировка (разделение) по классам радиационной опасности ТРО должна осуществляться на основе установленных в НПА, в том числе обязательных для соблюдения ТНПА, в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, специфических санитарно-эпидемиологических требованиях к содержанию и эксплуатации радиационных объектов критериев по уровню поверхностного радиоактивного загрязнения и по мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от их поверхности.»;

пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. В рамках общей программы обеспечения качества АЭС эксплуатирующей организацией должны быть определены требования к безопасному обращению с РАО на всех этапах эксплуатации АЭС.»;

в пункте 46:

в абзаце четвертом слова «республиканские органы государственного управления, осуществляющие государственное регулирование деятельности по обеспечению безопасности при использовании атомной энергии,» заменить словами «органы государственного регулирования в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии»;

в абзаце пятом слова «республиканским органам государственного управления, осуществляющим государственное регулирование деятельности по обеспечению безопасности при использовании атомной энергии,» заменить словами «органам государственного регулирования в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии»;

в пункте 47:

в абзаце шестом слова «работников (персонала)» заменить словом «персонала»;

абзац двенадцатый дополнить словами «с последующей передачей на долговременное хранение или захоронение».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 14 октября 2023 г.

Министр

В.И.Синявский

СОГЛАСОВАНО

Комитет государственной
 безопасности Республики Беларусь

Министерство внутренних дел
Республики Беларусь

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь

Государственный комитет
по стандартизации Республики Беларусь